



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT6 včetně základního nástavce zvýšeného o 60cm a žeber pro obetonování

při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV**
BIOLOGICKÁ ČISTIRNA ODPADNÍCH VOD
TYP: MICROCLAR AT6
PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø1400mm, v.1800mm
- D**
PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMÝCHADLO Ø500mm, v.400mm
- ZD**
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ
BETON B15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP**
PISEK NEBO TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠŤĚRK,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍTEHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ, JÍLU
- ŽB**
ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B**
BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROKSOROVÁ VÝTUŽ Ø8mm