



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 10cm a žebor pro obetonování

při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

ČOV

BIOLOGICKÁ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD
TYP: MICROCLAR AT6
PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø1400mm, v.1800mm

D

PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DMÝCHADLO Ø500mm, v.400mm

ZD

BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ
BETON B15, KARI SÍŤ Q188

OBSYP

PISEK NEBO TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍTĚHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ, JÍLU

ŽB

ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ

B

BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ Ø8mm